


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ ДЮОЦ
Московского района
Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ»

«» Д.И. Сизов
2024г.

ПАСПОРТ

**территории организации отдыха детей и их оздоровления,
подверженной угрозе лесных пожаров**

Наименование организации - *ГБУ ДЮОЦ Московского района
Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ» структурное подразделение ДСООЛ
«Факел»*

Наименование поселения - *Ленинградская область, Лужский район,
пос. Толмачево, ул. Морская, д. 25.*

Наименование муниципального района - *Лужский район*

Наименование муниципального, городского округа _____

Наименование субъекта Российской Федерации – *Ленинградская
область*

**I. Общие сведения о территории организации отдыха детей
и их оздоровления (далее - детский лагерь),**

№ п/п	Характеристика детского лагеря	Значение
1	Общая площадь (кв. километров)	0.0972
2	Общая протяженность границы с лесным участком (участками) (километров)	1.3
3	Общая площадь городских, хвойных (смешанных) лесов, расположенных на территории детского лагеря (гектаров)	0.95
4	Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты детского лагеря, граничащих с лесным участком (минут)	5-10 мин.

**II. Сведения о медицинских учреждениях,
Расположенных на территории детского лагеря**

Наименование социального объекта	Адрес объекта	Численность персонала	Численность пациентов (отдыхающих)
1.Медпункт 2.Изолятор	Ленинградская область, Лужский район, пос. Толмачево, ул. Морская, д. 25. 1.литер Д 2.литер Д1	4 медсестры	280 чел.

**III. Сведения о ближайших к детскому лагерю подразделениях
пожарной охраны**

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид, адрес):

137 пожарная часть ОГПС Лужского района ГКУ Леноблпожспас ул. Толмачева д.26

**IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий
по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Должность	Контактный телефон
Рукавишников А.Ю. Ишина Н.В. Ишин Н.Н. Орлов О.В.	Начальник лагеря Завхоз Рабочий по КОРЗ Техник	89062507044 88137256948

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

№ п/п	Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации	Информация о выполнении
1	Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы детского лагеря с лесным участком (участками)	имеется
2	Организация и проведение своевременной очистки территории, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов	имеется
3	Телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре	имеется
4	Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды	имеется
5	Обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на территории детского лагеря	имеется